

SPHINX 104-360 AP (104 0 360)
SPHINX 104-360/2 AP (104 0 362)



1. Рекомендованное применение

- Прибор потолочного монтажа
- Для различных мест установки: коридор, лестничная клетка, вход, гараж, квартира, офис, конференц-зал и т.п.
- SPHINX 104-360 AP: 1 реле (L') для управления освещением.
- SPHINX 104-360/2 AP: два реле для управления двумя каналами:
 - канал 1: Освещение
 - канал 2 (безпотенциальный): отопление, вентиляция, кондиционирование.
- Функция ручного ВКЛ/ВЫКЛ (с дополнительным кнопочным выключателем).
- Схема «Master/Slave» параллельной работы нескольких датчиков. Установка уровня освещенности (LUX) и времени задержки выключения (TIME) производится на датчике Master. Датчик Slave служит только для обнаружения присутствия, чтобы увеличить зону контроля.

2. Указания по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!
Монтаж должен проводиться исключительно силами квалифицированных электриков!

- При надлежащем монтаже, прибор соответствует EN 60669-2-1; IP 41 в соответствии с EN 60529.
- Для использования в обычных условиях.
- Предназначен для монтажа в помещениях.

3. Установка и подключение

Зона контроля

Рекомендованная высота установки – 2,5-3,5 м.

При высоте 2,5 м диаметр зоны контроля составляет 12 м, при высоте 3,5 – 14 м.



Зона контроля при h=2,5 м





Зона контроля при h=3,5 м

Указания по установке

Так как датчик присутствия реагирует на колебания температуры, необходимо учесть следующие ситуации:

- Не направлять датчик на предметы с сильно отражающей поверхностью, такие как зеркало, монитор и т.п.
- Не устанавливать датчик вблизи источников тепла: вентиляционных отверстий, кондиционеров, светильников и т.п.
- Не направлять датчик на объекты, движущиеся под воздействием ветра: шторы, большие растения и т.п.
- при проведении теста учесть направление движения. При высоте установки 3,5 м, зоной контроля является окружность 14 м в диаметре при движении по касательной и 8 м при движении по радиусу.




Подключение



Перед выполнением электрического монтажа, обязательно отключить напряжение!

Соединительные клеммы винтового монтажа. К одной клемме можно подключить 3 проводника сечением 1,0-1,2 мм² или 2 – сечением 1,5 мм².



Одиночная установка датчиков



Параллельная работа (Master/Slave)




К одному датчику Master можно подключить максимум 10 датчиков Slave.

- На датчиках Slave установить потенциометр LUX в положение Slave (см.раздел 5)




Установка

- Снять декоративную рамку, освободив потенциометры TIME и LUX и крепежные винты.
- Выкрутить два винта в корпусе датчика.
- Отделить от корпуса датчика дно с помощью отвертки, вставив ее в специальную выемку.



- Дно датчика 4 винтами крепится к потолку



- Предусмотрены 2 возможности ввода кабеля:
 - через днище;
 - через боковую стенку корпуса датчика;
- После выбора варианта ввода, выломать соответствующее отверстие, ввести кабель и подключить к клеммам; длина снятия изоляции: 6-8 мм;
- Корпус соединить с днищем, затянуть 2 винта и установить декоративную рамку;
- В случае загрязнения датчика, осторожно протереть его сухой, чистой тканью;
- Подать напряжение на датчик и провести его тестирование (см. раздел 6).

4. Ручное включение/выключение (ВКЛ/ВЫКЛ)


К клеммам «Ext» и «L» можно подключить дополнительно кнопочный выключатель для ручного управления, независимо от уровня освещенности.

Ручное включение


Если освещение выключено, нажав кнопочный выключатель его можно включить, причем оно будет оставаться включенным 30 мин. при присутствии человека. После 30 минут датчик вернется в автоматический режим. Если Вы покинули помещение в течение этих 30 минут и время отсутствия превышает установленную задержку выключения, датчик тоже вернется в автоматический режим, либо если Вы повторно нажмете выключатель.

Ручное выключение


Если освещение включено, нажав кнопочный выключатель его можно выключить, причем оно будет оставаться выключенным всё время Вашего присутствия в помещении. Если Вы вышли из комнаты, то, после окончания времени задержки выключения, либо повторным нажатием кнопочного выключателя, режим ручного выключения деактивируется, и датчик вернется в автоматический режим.



5. Установка потенциометров



SPHINX 104-360 AP




SPHINX 104-360/2 AP

- Потенциометры не устанавливать в промежуточные положения, это может вызвать ложные срабатывания.

Установка потенциометра LUX

Потенциометр LUX можно установить в одно из 6 положений, выбрав соответствующий уровень освещенности: 10/100/300/500/1000/2000/, либо в положение SLAVE.

В этом случае датчик определяет только присутствие человека. Время задержки выключения и уровень освещенности устанавливает датчик Master.



Установка времени задержки выключения (TIME)

SPHINX 104-360 AP

• **Время задержки выключения (TIME):** 4 положения: 5 с./3 мин./10 мин./20 мин., а также, положение TEST и $\sqrt{TsL}$ (ВКЛ – 1 с.; ВЫКЛ – 9 с.)

Режим TEST:

➤ В этом положении ручки потенциометра работа датчика не зависит от уровня освещенности. При срабатывании датчика, потребитель, а также светодиод, включится на 2 с., а затем снова выключится. Датчик перейдет в режим ожидания.

SPHINX 104-360/2 AP

• **Время задержки выключения (TIME1):** 4 положения: 5 с./3 мин./10 мин./20 мин., а также, положение TEST и $\sqrt{TsL}$ (ВКЛ – 1 с.; ВЫКЛ – 9 с.)

Режим TEST:

➤ В этом положении ручки потенциометра работа датчика не зависит от уровня освещенности. При срабатывании датчика, потребитель, а также светодиод, включится на 2 с., а затем снова выключится. Датчик перейдет в режим ожидания.

Время задержки включения 2 (TIME2 ON):

4 положения: 0/15 мин./30 мин./60 мин.

Время задержки выключения 2 (TIME2 OFF):


4 положения: 1 мин./30 мин./60 мин./120 мин.



6. Тестирование и настройка


Индикация светодиода (LED)

- Светодиоды находятся под линзой датчика.
- Светодиоды играют роль индикаторов при тестировании датчика. При срабатывании датчика включается красный светодиод и потребитель на 2 с. При этом, установка LUX не имеет значения.
- Для отопления (канал 2) зеленый светодиод включается на 40 с.



SPHINX 104-360 AP SPHINX 104-360/2 AP

Проведение теста на обнаружение присутствия человека производится для выбора оптимального места установки датчика и проверки правильности подключения кабелей.



Направление движения при проведении тестирования


Примечание: В стадии разогрева, потребитель и LED включатся на 40 с. Затем можно производить тестирование.

Использование защитных экранов

В комплекте с датчиком поставляется три бленды, каждая из которых состоит из трех частей: А, В и С. Каждая часть, в свою очередь, состоит из 4-х участков: I, II, III и IV, каждый из которых закрывает угол примерно в 30°.


При высоте монтажа датчика 2,5 м, в зависимости от установленной бленды, зона контроля составляет:

- окружность диаметром 12 м при удалении частей A+B+C;
- окружность диаметром 10 м при удалении частей B+C;
- окружность диаметром 4 м при удалении части C;
- окружность диаметром 1 м при установке трех бленд (целых).




Удаление частей бленд производят кусачками.

Пример выбора желаемой зоны контроля:



- вырезать необходимую бленду;
- установить бленду на датчик: снять декоративную рамку и вставить бленду выемкой на выступ рамки.



Технические данные

Номинальное напряжение:	230 В~ +10%/-15%
Номинальная частота:	50-60 Гц
Диапазон уровня освещенности:	10-2 000 Лк
Потребляемая мощность:	≈ 1 Вт
Контакт:	н.о. (μ)
Коммутационная мощность:	16 А (cos φ=1); 8 А (cos φ=0,3)

Мощность ламп:

- накаливания	2 000 Вт
- галогенные	2 000 Вт
- люминесцентные:	
• без компенсации	900 ВА
• с последовательной компенсацией:	900 ВА макс.
• с параллельной компенсацией:	400 ВА (42 μF)
- компактные:	
• с ПРА	400 ВА макс.
• с ЭПРА	4x7 Вт, 3x11 Вт, 3x15 Вт, 3x20 Вт

Зона контроля:	360° круговая
- сидящих людей:	макс. 4-6 м
- движущихся людей:	макс. 12-14 м
Высота установки:	2,5 - 3,5 м
Диапазон установки уровня освещенности:	10/100/300/500/1000/2000 и SLAVE

Задержка выключения:

TIME1 (L'):	импульс (1 с.), TEST (2 с.), 5 с., 3 мин., 10 мин., 20 мин.
-------------	---

Только для SPHINX 104-360/2 AP:

Контакт:	Канал 2: отопление, вентиляция
Задержка включения:	н.о. без потенциала, 3 А макс.
TIME2 ON (B1-B2):	0/15 мин./30 мин./60 мин.
Задержка выключения:	
TIME2 OFF (B1-B2):	1 мин./30 мин./60 мин./120 мин.

Класс защиты:	II
Уровень защиты:	IP41
Температурный диапазон:	-10°C ÷ + 55°C

Датчики присутствия SPHINX могут управляться с помощью инфракрасных пультов дистанционного управления RC 104 Pro (907 0 536) и RC 104 (907 0 538)

Внимание! Обращайте внимание на коммутируемую нагрузку. В случае механических повреждений датчика или неисправности контактной группы, датчик обмену или возврату не подлежит. Вскрытие прибора и внесение изменений в схему ведёт к прекращению действий гарантийных обязательств. Не содержит вредных веществ. Хранить в сухом месте. Гарантия 1 год.

Производитель - Theben AG

Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service:
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Импортер в Украине – ООО «КВК-Электро»

г.Киев, ул.Киквидзе, 43
тел.(044) 496-2883, 84
ф/а (044) 496-2885
www.kvk-electro.com.ua
info@kvk-electro.com.ua

Отметка о продаже:

Продано устройство: **SPHINX 104-360 AP** (104 0 360)
SPHINX 104-360/2 AP (104 0 362)
(нужное подчеркнуть)

в годном состоянии « _____ » _____ 20____ г.
(дата продажи)

В магазине _____

По адресу: _____

(штамп)

подпись продавца