



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.094.0025278-13
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 11 лютого 2013 до 10 лютого 2018
Срок действия с

Продукція розподільчі коробки типу WKE для вогнестійких кабельних ліній:
Продукция WKE 2 (арт. 86050201, 86051201), WKE 3 (арт. 86050301), WKE 4 (арт. 86050401, 86051401), WKE 5 (арт. 86050501, 86050520, 86050524), WKE 54 (арт. 86025401), та аксесуари до них: VST (арт. 23162001, 23162501, 23163201, 23164001), AST (арт. 23062001, 23062501, 23063201, 23064001), KVR (арт. 22762001, 22762501, 22763201),
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД 8536 90
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

нормативна документація згідно додатку

Виробник продукції 'Gunther Spelsberg GmbH+Co.KG', Schalksmuhle, Im Gewerbepark, 1 D-58579
Изготовитель продукции Germany, Німеччина

Сертифікат видано ТОВ 'КВК-Електро', 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 43, код ЄДРПОУ 30019728
Сертификат выдан Доручення фірми 'Gunther Spelsberg GmbH+Co.KG' від 20.09.2012 р.

Додаткова інформація
Дополнительная информация

розподільчі коробки типу WKE для вогнестійких кабельних ліній, що виготовляються серійно та ввозяться в Україну в період з 11.02.2013 по 10.02.2018. Технічний нагляд 1 раз на 2,5 роки.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ОС ДП УкрНДНЦ, м. Київ, вул. Святошинська, 2, тел. 450-67-20, призначений та уповноважений наказом Держспоживстандарту № 559 від 09.12.2010, реєстраційний № UA.PN.094

На підставі
На основании

Протоколів сертифікаційних випробувань №120с/12 від 09.11.2012 р. (ВЛ ПрАТ 'УкрНДІКП' (атестат акредитації № 2Т007 від 17.03.2011р.), 71101, Україна, Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Промислова, 2 р); №УПС 8/323-8-12 від 14.11.2012р. (ВЛ ПП 'Укрпромсерт') (атестат акредитації 2Н831 від 27.12.2011), 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, буд. 20, кв. 54.); СВ2012-607 від 12.10.12р. (ТОВ 'ВЦ 'ВИПРОБУВАЧ') (атестат акредитації № 2Н408 від 21.10.2011), 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Зої Космодем'янської, 17); протокол на вогнестійкість № 6/СКЛ-10 від 18.10.2010р. (ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації №2Н365 від 11.04.2011), звіт з оцінки СУЯ ОС ДП УкрНДНЦ №2/1 від 15.01.2013

Заступник Керівник органу з сертифікації
И.О. Стрельцов
підпис ініціали, прізвище

Ідентифікаційний код 32582752
№1

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.094.0025278-13

“11” лютого 2013

Межа вогнестійкості Р 90 кабельних ліній залежно від типів розподільчих коробок та кабелів з елементами кріплення:

- для кабельної лінії, що прокладається вздовж стіни та складається з розподільчих коробок типу WKE 54 та кабелю DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH FE 180 E90, який закріплюється хомутами SAS 14 D з кроком 300 мм між елементами кріплення (кабель та елементи кріплення виробництва фірми 'Datwyler Cables, bereich der Datwyler Schweiz AG' (Швейцарія));
- для кабельної лінії, що прокладається в кабельних металевих оцинкованих лотках шириною до 300 мм типу 'КСОР' виробництва фірми 'BAKS' (Польща) та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54, кабелю DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH FE 180 E90 та (або) кабелю DAETWYLER PYROFIL KERAM FE180 JE-H(St)H...BD E30-E90, виробництва фірми 'Datwyler Cables, bereich der Datwyler Schweiz AG' (Швейцарія);
- для кабельної лінії, що прокладається в кабельних металевих оцинкованих лотках шириною до 300 мм типу 'SKS' виробництва фірми 'OBO BETTERMAN' (Німеччина) та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54, кабелю DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH FE 180 E90 та (або) кабелю DAETWYLER PYROFIL KERAM FE180 JE-H(St)H...BD E30-E90 виробництва фірми 'Datwyler Cables, bereich der Datwyler Schweiz AG' (Швейцарія);
- для кабельної лінії, що прокладається вздовж стіни та складається з розподільчих коробок типу WKE 54 та кабелю IKK HXH-FE180/E90 виробництва ТОВ 'Інтеркабель Київ' (Україна), який закріплюється хомутами SAS 18 D виробництва фірми 'Datwyler Cables, bereich der Datwyler Schweiz AG' (Швейцарія) з кроком 300 мм між елементами кріплення;
- для кабельної лінії, що прокладається в кабельних металевих оцинкованих лотках шириною до 300 мм типу 'КСОР' виробництва фірми 'BAKS' (Польща) та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54 та кабелю IKK HXH-FE180/E90 виробництва ТОВ 'Інтеркабель Київ' (Україна);
- для кабельної лінії, що прокладається в кабельних металевих оцинкованих лотках шириною до 300 мм типу 'SKS' виробництва фірми 'OBO BETTERMAN' (Німеччина) та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54 та кабелю IKK HXH-FE180/E90 виробництва ТОВ 'Інтеркабель Київ' (Україна);
- для кабельної лінії, що прокладається вздовж стіни та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54 та кабелю NHXH FE180/E90 виробництва фірми 'ERSE KABLO IMALATI SAN VE TIC LTD STI' (Туреччина), який закріплюється хомутами SAS 14 D виробництва фірми 'Datwyler Cables, bereich der Datwyler Schweiz AG' (Швейцарія) з кроком 300 мм між елементами кріплення;
- для кабельної лінії, що прокладається в кабельних металевих оцинкованих лотках шириною до 300 мм типу 'КСОР' виробництва фірми 'BAKS' (Польща) та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54 та кабелю NHXH FE180/E90 виробництва фірми 'ERSE KABLO IMALATI SAN VE TIC LTD STI' (Туреччина);
- для кабельної лінії, що прокладається в кабельних металевих оцинкованих лотках шириною до 300 мм типу 'SKS' виробництва фірми 'OBO BETTERMAN' (Німеччина) та складається з розподільчих коробок типу WKE 2, WKE 3, WKE 4, WKE 5, WKE 54 та кабелю NHXH FE180/E90 виробництва фірми 'ERSE KABLO IMALATI SAN VE TIC LTD STI' (Туреччина).

Заступник
Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

І.О. Стрельцов
ініціали, прізвище



№ 964523



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ **UA1.094.0025278-13**
"11" лютого 2013

Відповідає вимогам нормативних документів:

ГОСТ 22789-94 'Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний';

ДСТУ ІЕС 60754-1:2002 (п. 4.6. ДСТУ 4809:2007) 'Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів Частина 1. Визначення кількості галогеноводнів';

п. 2.16, 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 'ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения';

п. 4.4. ДСТУ 4809:2007 (п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89) 'Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування';

п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 'Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення';

п. 8.3 ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту 'Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів';

п. 4.36 ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків та споруд 'Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення';

п. 7.3. наказ Міністерства транспорту України від 20.06.2012р. № 335 'Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах';

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 'Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість' щодо межі вогнестійкості кабельних ліній Р 90 (спроможності кабельної лінії зберігати функціональність (працездатність) за умов пожежі) залежно від типів розподільчих коробок та кабелів з елементами кріплення



підпис

І.О. Стрельцов
ініціали, прізвище

№ 964526