



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0341-19

Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /
Term of validity is from

05 листопада 2019 р. до 04 листопада 2023 р.

Сертифікат видано

Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG (Німеччина),
Schalksmuhle, Im Gewerbepark, 1, D-58579, Germany

Продукція

Продукция / Production

Коробки кабельні розподільчі вогнестійкі типу WKE
та аксесуари кріплення до них : AST, DST, KVR, VST

8536

(код (и) УКТЗЕДУ/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

Відповідає вимогам

Соответствует
требованиям/
Comply with the
requirements

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 ж);

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» п. 5.16, 9.6;

ДСТУ Б.В.1-11: 2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Gunther Spelsberg GmbH + Co. KG (Німеччина),
Schalksmuhle, Im Gewerbepark, 1, D-58579, Germany

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

Schalksmuhle, Im Gewerbepark, 1, D-58579, Germany

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертификат выдан
органом сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 05.11.2019 до 04.11.2023.

Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи випробувань від 04.04.2016 № 20160038/02; № 20160038/04; від 17.03.2016 № 20160038/07; від 22.07.2013 № 2012-В-0100/02; від 01.04.2009 № 2009-В-0522/02; від 08.12.2008 № 2008-В-4801/02; від 07.11.2008 № 2008-В-4474/02 випробувальної лабораторії MPA Dresden (Німеччина); від 09.07.2010 № Р –МРА-Е01-031; від 06.09.2005 № 210003175-04; випробувальної лабораторії MPA NRV (Німеччина); від 18.10.2010 № 6/СКЛ випробувальної лабораторії ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н365 дійсний до 10.04.2019) Україна.
Рішення № 067-1/19 від 05.11.2019 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



(Handwritten signature)

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0341-19 від 05 листопада 2019 р. до 04 листопада 2023 р.

Класи вогнестійкості коробок кабельних розподільчих вогнестійких типу WKE

Серія коробок кабельних розподільчих вогнестійких	Артикул	Класифікація вогнестійкості* (за ДСТУ Б.В.1-11: 2005)	
		Забезпечення функціональності кабельних ліній в умовах пожежі стандартного температурного режиму	Протоколи випробувань
WKE 2 5 x 6 ²	860 502 01	P 30, P 60, P 90	від 18.10.2010 № 6/СКЛ випробувальної лабораторії ТОВ «ТЕСТ» (Україна) від 06.09.2005 № 210003175-04; від 09.07.2010 № Р –МРА-Е01-031 випробувальної лабораторії МРА NRV (Німеччина) від 07.11.2008 № 2008-B-4474/02 ; від 08.12.2008 № 2008-B-4801/02; від 01.04.2009 № 2009-B-0522/02; від 22.07.2013 № 2012-B-0100/02; від 04.04.2016, № 20160038/02; від 04.04.2016, № 20160038/04; від 17.03.2016 № 20160038/07 випробувальної лабораторії МРА Dresden (Німеччина)
WKE 2 3 x 10 ²	860 512 01	P 30, P 60, P 90	
WKE 3 5 x 10 ²	860 503 01	P 30, P 60, P 90	
WKE 4 5 x 16 ²	860 504 01	P 30, P 60, P 90	
WKE 4 8 x 6 ²	860 514 01	P 30, P 60, P 90	
WKE 5 15 x 6 ²	860 505 01	P 30, P 60, P 90	
WKE 5 20 x 6 ²	860 505 20	P 30, P 60, P 90	
WKE 5 24 x 6 ²	860 505 24	P 30, P 60, P 90	
WKE 54 5 x 16 ²	860 254 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -2 Duo 3 x 6 ²	861 400 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -3 Duo 3 x 6 ² / 2 x 6 ²	861 710 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -4 Duo 5 x 6 ²	861 410 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -4 Duo 3 x 10 ²	861 500 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -4 Duo 3 x 16 ²	861 600 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -5 Duo 7 x 6 ²	861 420 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -5 Duo 5 x 10 ²	861 510 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -5 Duo 5 x 16 ²	861 610 01	P 30, P 60, P 90	
WKE -202 RK	862 202 01	P 30	
WKE -203 RK	862 203 01	P 30	
WKE -204 RK	862 204 01	P 30	
WKE -302 RK	862 302 01	P 30	
WKE -303 RK	862 303 01	P 30	
WKE -304 RK	862 304 01	P 30	
WKE -402 RK	862 402 01	P 30	
WKE -403 RK	862 403 01	P 30	
WKE -404 RK	862 404 01	P 30	
WKE -405 LSA	862 405 01	P 30	

Примітка : *Класи вогнестійкості кабельних ліній P 30, P 60, P 90 забезпечується разом з застосуванням відповідно вогнестійких кабелів типу FE 180/ P30, P60, P90 і підтримуючих систем кабельних ліній з відповідними класами вогнестійкості P30, P60, P90.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)