



TÜV Rheinland Group

1. Ergänzung

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 04 ATEX 7092U

Gerät: Reihenklemme
Kennzeichnung: RK 2,5/35 N/2Q
Hersteller: Conta-Clip Verbindungstechnik GmbH
Anschrift: Otto-Hahn-Str. 7 D – 33161 Hövelhof

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen
Der Reihenklemmen Typ RK 2,5/35 N/2Q wird der Baureihe hinzugeführt.

Technische Daten: Elektrische Daten

Max. Nennspannung: 500 V
Max. Belastungsstrom: 20 A
Anzahl der Klemmstellen: 2
Mindestquerschnitt: 0,2 mm²
Max. Querschnitt: 4 mm²
Tragschiene: TH 35
Drehmoment: 0,4 Nm


Prüfbericht-Nr. 194/Ex 092.01.05

Auflagen/Bedingungen für die sichere Verwendung bzw. Verwendungshinweise:

Der Einsatz von Schirmschienen ist nicht erlaubt.

TÜV CERT- Zertifizierungsstelle für Explosionsschutz

Köln, den 07. Juli 2005


Dipl.-Ing. Heinz Farke



Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Zustimmung der TÜV-CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV Industrie Service GmbH,
TÜV Rheinland Group.